


DESCRIPTIVO
TAMPA: 600
BASE (ARO/TELAR): 700
PASSAGEM LIVRE: 580
ALTURA DO CONJUNTO: 80
MEDIDAS EM MILÍMETROS

CAVIDADE DE ABERTURA


TAMPA VISTA SUPERIOR



TAMPA VISTA PERFIL

DISPOSITIVO DE TRAVA

TELAR VISTA SUPERIOR



TELAR VISTA PERFIL

CARGAS DISPONÍVEIS
CL 35
CL125
CL300
D 400
E 600

1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO/CARACTERÍSTICAS (MEDIDAS) do TAMPÃO (PRIMUS), atende ao que é solicitado no ITEM 1 do Edital por V.Sas.?

Resposta:

Após análise do desenho apresentado para o tampão modelo PRIMUS, verifica-se que **as características dimensionais (medidas)** estão **compatíveis com o especificado no Item 1 do Edital**, especialmente no que se refere ao diâmetro nominal (DN 600 mm), diâmetro do aro e altura do conjunto.

Entretanto, ressalta-se que a conformidade plena do produto **não se limita apenas às dimensões**, devendo também ser atendidos todos os demais requisitos técnicos estabelecidos no edital, tais como: material de fabricação (ferro fundido), classe de resistência mínima (D400 – 400 kN), atendimento à ABNT NBR 10160, sistema de articulação e travamento, presença de anel de vedação, bem como a gravação em alto-relevo com a inscrição “ÁGUAS PLUVIAIS”.

Dessa forma, **o desenho apresentado atende parcialmente ao item**, no que se refere às medidas, sendo necessária a comprovação dos demais requisitos técnicos por meio de documentação complementar do fabricante.

2) Poderiam nos fornecer FOTOS / DESENHOS do referido TAMPÃO em seu almoxarifado?

Resposta:

A empresa ainda não possui o material com as mesmas características.

3) O fornecimento do ITEM 1 será ÚNICA ou PARCELADO?

Resposta:

Parcelado

4) O referido TAMPÃO, deverá vir COM ou SEM PINTURA BETUMINOSA?

Resposta:

Sem pintura betuminosa

Assinantes

✓ **MARIA DE FATIMA WERNECK LANGE**

Assinou em 14/04/2026 às 14:32:58 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.902.009-**

Eu, MARIA DE FATIMA WERNECK LANGE, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

ZY5

V43

Y7D

POJ

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Pregão Eletrônico nº 03/2026 – SURG
Processo Administrativo nº 07/2026

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado por licitante interessado, referente ao objeto do presente certame, o qual foi devidamente encaminhado ao Departamento Técnico para análise e manifestação.

Dessa forma, com fundamento na resposta técnica emitida, esta Pregoeira esclarece o que segue:

1) Quanto ao atendimento do desenho do tampão (modelo PRIMUS) às especificações do Edital:

Conforme análise do Departamento Técnico, as características dimensionais apresentadas (medidas) estão compatíveis com o especificado no Item 1 do Edital, especialmente no que se refere ao diâmetro nominal (DN 600 mm), diâmetro do aro e altura do conjunto.

Entretanto, destaca-se que o atendimento às exigências editalícias não se restringe às dimensões, devendo o produto cumprir integralmente todos os requisitos técnicos previstos, tais como: material de fabricação em ferro fundido, classe de resistência mínima D400 (400 kN), conformidade com a ABNT NBR 10160, sistema de articulação e travamento, presença de anel de vedação e gravação em alto-relevo com a inscrição “ÁGUAS PLUVIAIS”.

Assim, o desenho apresentado atende **parcialmente**, sendo necessária a comprovação dos demais requisitos por documentação complementar do fabricante.

2) Quanto ao fornecimento de fotos/desenhos do material em almoxarifado:

Informa-se que a SURG não possui, até o momento, material com as mesmas características em seu almoxarifado.

3) Quanto à forma de fornecimento (único ou parcelado):

O fornecimento será realizado de forma **parcelada**, conforme necessidade da Administração.

4) Quanto à pintura betuminosa:

O item poderá ser fornecido **sem pintura betuminosa**.

Diante do exposto, permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

Publique-se para conhecimento dos interessados.

Guarapuava/PR, 14 de abril de 2026.

LEILIANE AP. SANTOS GASPAR
Pregoeira

 (42) 3600 - 0500

 <https://surg.com.br/surg/>

 Rua Afonso Botelho, 63 - Trianon

Assinantes

✓ **LEILIANE APARECIDA SANTOS GASPAR**

Assinou em 14/04/2026 às 15:17:39 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.923.939-**

Eu, LEILIANE APARECIDA SANTOS GASPAR, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

3N2

EEY

5N4

928